

Abnahmeprotokoll für Erdgasinstallationen mit Pressverbindungssystemen

Anlagestandort

Strasse/Nr:

PLZ/Ort:

Wohnung:

Stockwerk:

Installationsfirma

Name:

Adresse:

Kontaktperson:

Tel./Natel Nr.:

Das oben genannte Installationsunternehmen bestätigt zuhanden der Installationskontrolle der Erdgasversorgung, dass die Installation richtlinienkonform erfolgt ist.

1. Die Installation wurde mit einem vom SVGW zugelassenen Pressverbindungssystem ausgeführt:

Name des Systems:

SVGW-Zulassungsnummer:

2. Der verantwortliche Installateur hat an einem entsprechenden Verlegekurs des Systemanbieters teilgenommen: Ja / Nein

3. Angaben zum geprüften Leitungsabschnitt:

Längen und Nennweiten:

Anzahl Pressverbindungen:

4. Die ausgeführte Installation

befindet sich ausschliesslich im Gebäudeinnern
befindet sich teilweise oder ganz im Freien
enthält Mauerdurchführungen oder wurde teilweise unter Putz verlegt
wurde teilweise einbetoniert
enthält verpresste Verbindungen, die unter Putz verlegt oder einbetoniert werden mussten

5. Sofern die Installation gemäss Ziffer 4 - Mauerdurchführungen enthält, teilweise unter Putz oder einbetoniert wurde

Es wurde abgeklärt, dass das Putzmaterial bzw. die verwendete Betonqualität das System nachweislich nicht angreift.
Es wurde ein vom Systemlieferanten vorgeschlagene Umhüllung verwendet.

6. Mauerdurchbrüche

Mauerdurchbrüche wurden wieder so verschlossen, dass die Brandabschnitte erhalten bleiben.

7. Befestigungen

Für die Befestigung der Leitungen wurde ausschliesslich nicht brennbare Rohrhalterungen verwendet.

8. Potentialausgleich

Das System wurde in den Potentialausgleich des Gebäudes einbezogen.

9. Pressverbindungen

Es wurden alle Pressverbindungen einer Dichtheitsprüfung unterzogen.
Es wurden alle Pressverbindungen visuell auf deren fachgerechte Ausführung kontrolliert.

10. Verdeckte Leitungen

Bei verdeckt liegenden Installationen erfolgte die Kontrolle vor dem Verputzen, Einbetonieren oder Abdecken.

Adresse Installationsunternehmen:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Tel: